

ИП «Косуякова», частный детский сад «Куншук»
наименование организации

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ
систем и установок пожарной автоматики

Начато: «05» 01 2026 года.

Окончено: « » 20 года.

1. Частная собственность

наименование и ведомственная принадлежность (форма собственности) объекта, оборудованного системами и установками пожарной
автоматики

АПС

(вид системы, способ пуска)

телефон: +7 775 423 73 61

адрес объекта:

Тупцаровский р-н, с. Таушык, ул. Ардагерлер, 16

дата монтажа системы, наименование монтажной организации: « » 20 год,

тип системы пожарной автоматики: АПС (автоматическая пожарная сигнализация)

наименование организации, обслуживающей систему АПС:

ИП «ОНАЙБАИ»

телефон: +7 777 703 8000

руководитель: Онайбаева З.Ч.

2. Характеристика системы пожарной автоматики:








Система АПС не адресная, на базе Гранит-16. Включает 16 шлейфов, оснащена
дымовыми и тепловыми извещателями. При срабатывании формируется сигнал «Пожар»
с включением свето-звучных оповещателей. Питание основное 220В, резервное - АКБ

(наименование технических средств, типы, дата выпуска, дата начала эксплуатации, очередной срок освидетельствования и т.п.)

принципиальная или монтажная схема системы пожарной автоматики

3. Принципиальная или монтажная схема системы пожарной автоматики

7. Учет технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов систем и установок пожарной автоматики

№	Дата	Тип системы	Контролируемый объект	Характер проведенных работ	Перечень проведенных работ	Должность, фамилия и подпись лица, проводившего ТО
	19.01.26	АПС	Нетисг	Регламентное	Внешний осмотр АПС, проверена работоспособность ПКП	Олейбов 
	16.02.26	АПС			Проверено состояние клеммных и работоспособность контактных устройств (зиг-ни)	Олейбов 
	16.03.26				Проверены другие устройства (ИПР) и индикация режимов Пожар, Кейсигальность, Корме	Олейбов 